



LEGENDĂ:
 UI1 - Unitate interioară de perete Qi=2,5 kW, Qi=2,4 kW, alimentată de la unitatea exterioară;
 UI2 - Unitate interioară de perete Qi=3,5 kW, Qi=2,9 kW, alimentată de la unitatea exterioară;
 UI3 - Unitate interioară de perete Qi=4,2 kW, Qi=3,8 kW, alimentată de la unitatea exterioară;
 UE1 - Unitate exterioară Qi=2,5 kW, Qi=2,4 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=0,8 kW, I=8,4 A, R410a, 550x800x285 mm, 31 kg, -20°C/+46°C;
 UE2 - Unitate exterioară multisplit Qi=10,2 kW, Qi=10,5 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=3,15 kW, I=21,4 A, R410a, 796x950x330 mm, 64 kg, -25°C/+46°C;
 - Teavă agent frigorific freon gaz;
 - Teavă agent frigorific freon lichid.

NOTĂ:
 - La trecerile prin pereți, țevile vor fi protejate cu mansonane.



GLB TRANSARK
 We draw your future!
 CIF: J40/2566/2002

BENEFICIAR:		Comuna Bolintin Deal	
INTOCMIT	NUME	SEMNĂTURĂ	
VERIFICAT	ING. CĂTĂLIN OPRESCU	GLB TRANSARK S.R.L.	
ȘEF PROIECT	ING. VLAD PETEAN	ORIECT	
DATA	ARH. LIVIU-GABRIEL BAUCU	PLANȘĂ	
10.2023	SCARĂ 3	EXEMPLAR NR.	
	1:50	1	
CONSTRUIRE LIFT EXTERIOR ACCES ETAJE SUPERIOARE SEDIUL PRIMĂRII COMUNEI BOLINTIN DEAL		INSTALAȚII TERMOVENTILARE	
VERIFICATOR/EXPERT		CERINȚĂ	
LUCRARE		PLAN PARTER	
FAZĂ PROIECT		NUMĂR PROIECT	
P. T. E.		06/06 - CC/2023	
NUMĂR PLANȘĂ		It 01	

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. GLB TRANSARK S.R.L.